



Odbiód	Zasilanie	ochronniki	kont. napięcia
Odbier	zas rozdz		
Lokalizacja	parter		
Pj (kW)	26,4		
Przewód	YDVz0 5x10		

TR/1	zas. NW2
	parter
	2,5
	YDVz0 5x2,5

TR/2	zas. NW1
	parter
	5,5
	YDVz0 5x2,5

TR/3	gn. ogólne
	parter
	1,5
	YDVz0 3x2,5

TR/4	gn. ogólne
	parter
	1,5
	YDVz0 3x2,5

TR/5	gn. ogólne
	parter
	1,5
	YDVz0 3x2,5

TR/6	gn. ogólne
	parter
	1,5
	YDVz0 3x2,5

TR/7	gn. ogólne
	parter
	1,5
	YDVz0 3x2,5

TR/8	oświetlenie
	parter
	0,7
	YDVz0 3x1,5

TR/9	oświetlenie
	parter
	1,0
	YDVz0 3x1,5

TR/10	oświetlenie
	parter
	0,4
	YDVz0 3x1,5

obekt		ROZBUDOWA SZKOŁY PODST. W MIEDZNEJ DREWNIANEJ O SAŁĘ GIMNAST. Z ZAPLECZEM PROJEKT ZAMIENNY	
adres budowy		Miedzna Drewniana, dz. nr ewid. 1240, gm. Białaczów	
funkcja	specjalność	imie i nazwisko	podpis
projektant	inst. w zak. siaga i dban. bio	mgr inż. TOMASZ SYNDWIEC	
sprawdzający	inst. w zak. siaga i dban. bio	mgr inż. RAFAŁ ADAMCZYK	
przedmiot rysunku	INSTALACJA ELEKTRYCZNA SCHEMAT IDEOWY TR		nr rys.: E-1/1
	nr rys.:	SKALA:	nr str.:
	06.2018r.		
	L0D/0339/POOE/05		
	L0D/2633/PWCE/15		
		nr uprawień	