



LEGENDA

- WODA ZMIANA
- WODA Ciepła
- CYRKULACJA
- WODA PRZECIWPÓŻAROWA
- ZMIANA RZĘDNEJ RUROCIĄGU
- ZMIANA KIERUNKU RUROCIĄGU W Dół
- ODGĄCZENIE RUROCIĄGU W Dół
- ZMIANA KIERUNKU RUROCIĄGU W GÓRĘ
- OZNACZENIE WMIARU I RZĘDNEJ RUROCIĄGÓW
- + ODLEGŁOŚĆ OSI RUROCIĄGU OD PODŁOGI
- - - ODLEGŁOŚĆ OSI RUROCIĄGU OD SUFITU
- RZĘDNE RUROCIĄGÓW PODANO WZGLĘDEM "ZERA" BUDYNKU
- HYDRANT PRZECIWPÓŻAROWY DN25
- ZAWÓR ODCINAJĄCY KULOWY
- ZAWÓR CYRKULACYJNY
- MTCV-WERSJA B LUB RÓWNOWAZNE

UWAGI

- ŚREDNICE NIEOPISANYCH DZIAŁEK ZGODNIE Z ROZWIŃNIĘCIEM INSTALACJI
- INSTALACJĘ WODY ZMIECI, CIEPŁEJ I CYRKULACJI WYKONAĆ Z RUR WIELOWARSTWOWYCH PE-RT/AL/PE-HD ŁĄCZONYCH METODĄ ZAPRASOWYWANIA
- INSTALACJĘ HYDRANTOWĄ WYKONAĆ Z RUR ZE STALI OCYNKOWANEJ
- MONTAŻ HYDRANTU P.POŻ. NA WYSOKOŚCI 1,35±0,05m
- NALEŻY WYKONAĆ IZOLACJĘ TERMICZNĄ INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I CYRKULACJI OTULINĄ Z WĘTLNY MINERALNEJ ZGODNIE Z DZ.U. Nr 201, Poz. 1239.
- PRZED ZAWOREM ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA, PO STRONIE INSTALACYJNEJ ZAMONTOWAĆ FILTR SIATKOWY I ZAWÓR ANTYSKĄŻENIOWY TYP: HA.
- PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POŻAROWEGO ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGROD.

PROJEKT ZAMIENNY

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWA SZKOŁY PROSTAWOJEWI W MIEJSCU DREWNIAŃ W OSALE GMINA STRYŻYŃ Z ZAPLECZEM - MIEJSCA DREWNIAŃ, DZ. NR EWID. 1240, GAL. BIALACZÓW	
INWESTOR URZĄD GMINY BIALACZÓW 28-307 BIALACZÓW UL. PIOTRKOWSKA 12	JEDNOSTKA PROJEKTOWA IKA - KATARZYNA LEWIKSKA 94-046 ŁÓDŹ, UL. ARMIII KRAJOWEJ 89/25
BRANŻA INSTALACJA WODOCIĄGOWA	
NAZWA RYS. RZUT 1 PIĘTRA	DATA 06.2018
PROJEKTANT mgr inż. TOMASZ LEWICKI upr. bud. LOD/2548/PW/BS/16, Instalacje i sieci sanitarne	INSTRUMENT 1815
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. MARCIN KACZMAREK upr. bud. LOD/2281/PW/OS/13 specjalizacja: instalacje i sieci sanitarne	SKALA 1:100
	NR RYS. WO-110