



Projekt pn.: „Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Białaczów” współfinansowany  
jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

GMINA BIAŁACZÓW  
ul. Piotrkowska 12  
26-307 Białaczów  
NIP: 768-17-30-222

Białaczów, dnia 05.10.2021 r.

Znak sprawy: ZP.271.19.2021  
Oznaczenie: 2021/S 162-426281

- do wszystkich Wykonawców -

**dotyczy:** przetargu nieograniczonego na realizację projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Białaczów”.

- A. Działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający:** Gmina Białaczów, ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów, **przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

**Zestaw pytań z dnia 27.09.2021 r.**

**1. Pytanie Wykonawcy**

**Czy górne źródło ciepła dla pomp ciepła będą stanowiły instalacje grzejnikowe?**

**Odpowiedź Zamawiającego**

W większości lokalizacji górnym źródłem ciepła dla pomp ciepła powietrznych będą instalacje grzejnikowe.

**2. Pytanie Wykonawcy**

**Czy w przypadku gdy górnym źródłem ciepła dla pomp ciepła będą instalacje grzejnikowe dopuszczają Państwo określenie mocy grzewczej pompy ciepła, potwierdzone przez producenta pompy ciepła, przy faktycznym parametrze pracy dla tego typu instalacji (klimat umiarkowany/zimny z temperaturą zasilania 55°C) czyli A-2/W55?**

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza określenie mocy grzewczej powietrznej pompy ciepła potwierdzone przez producenta pompy ciepła przy parametrze A-2/W55.

Projekt pn.: „Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Białaczów” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

- B. Ponadto, Zamawiający informuje, iż załącza poprawioną treść załącznika 9 do SWZ. W załączniku nr 9:**

**przed zmianą jest:**

b) powietrzna

**UWAGA:** Pompy należy dobrać tak aby osiągały wskazane moce w zaokrągleniu do pełnych jednostek mocy ( kW) przy A7/W35.

**po zmianie jest:**

b) powietrzna

**UWAGA:** Pompy należy dobrać tak aby osiągały wskazane moce w zaokrągleniu do pełnych jednostek mocy ( kW) przy A7/W35 lub przy A-2/W55.

- C. Ponadto, Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania z ofertą:**

**w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:**

Termin składania ofert: 06.10.2021 r., godzina 10:00.

**w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:**

Termin składania ofert: 18.10.2021 r., godzina 10:00.

**w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:**

Termin otwarcia ofert: 06.10.2021 r., godzina 10:30.

**w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:**

Termin otwarcia ofert: 18.10.2021 r., godzina 10:30.

**w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:**

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 03.01.2022 r.

**w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:**

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 15.01.2022 r.

- D. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią do specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**

- E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.**

**WOJT**

**Barbara Goworek**

.....  
(podpis kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)