

Załącznik Nr 9 do SWZ
Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi

(Znak postępowania: ZP.271.3.2022)

1. Pompa ciepła

Parametry	Wymagania
Typ pompy ciepła	Monoblok
Współczynnik COP (wg EN 14511) dla A7/W35	Min 4,85
Współczynnik SCOP (wg EN 14825) dla klimatu umiarkowanego 35 °C	Min 4,90
Pompa wyposażona w sprężarkę typu Scroll z dodatkowym wtryskiem pary (EVI)	Obligatoryjnie
Zakres temperatur zewnętrznych	-25 °C - +35 °C
Klasa energetyczna dla 35 °C (Klimat umiarkowany)	min. A+++
Klasa energetyczna dla 55 °C (Klimat umiarkowany)	min. A++
Maksymalna temperatura czynnika grzewczego	Min 63 °C
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego wg EN12102	64 dB
Certyfikat HP Keymark	Obligatoryjnie