

Projekt pn.: „Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Białaczów” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

## Załącznik Nr 8 do SWZ

### Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi

(Znak postępowania: ZP.271.4.2022)

**UWAGA: Tolerancja mocy nominalnej/znamionowej kotłów +3kW.**

Parametry	Wymagania dla kotłów gazowych o mocach: 18 kW, 24 kW, 30 kW
Typ	Kondensacyjny dwufunkcyjny
Właściwości zasobnika	Wbudowany
Klasa efektywności energetycznej	A
Poziom mocy akustycznej	nie więcej niż 55 dB(A)
Wymiennik ciepła	stal szlachetna lub aluminiowo-krzemowy
Palnik	modułowany
Minimalna pojemność zasobnika	100 l
Komora spalania	zamknięta