

**GMINA BIAŁACZÓW**  
ul. Piotrkowska 12  
26-307 Białaczów  
NIP: 768-17-30-222

Białaczów, dnia 28.01.2022r.

ZP.271.3.2022

**- do Wykonawców -**

**dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:  
**„Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im.  
Św. Jana Pawła II w Skroninie”.**

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm. ), **Zamawiający:** Gmina Białaczów, ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów, **przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

**Zestaw pytań z dnia 25.01.2022 r.**

**1. Pytanie Wykonawcy**

**W PF-U w zakresie wymaganych robót opisano częściową wymianę posadzki oraz montaż ogrzewania podłogowego w wybranych pomieszczeniach. Proszę o wskazanie tych pomieszczeń.**

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Na rysunkach rzutów poszczególnych kondygnacji zaznaczono pomieszczenia, w których należy wykonać instalację ogrzewania podłogowego wraz z nową posadzką. Po wykonaniu obliczeń w razie konieczności należy przewidzieć w tych pomieszczeniach zamontowanie dodatkowo grzejników oprócz ogrzewania podłogowego.  
W pozostałej części szkoły instalacja c.o z grzejnikami.

**2. Pytanie Wykonawcy**

**W dokumentacji przetargowej brakuje dokładnych rzutów budynku. Proszę o ich załączenie.**

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający załącza rzuty kondygnacji szkoły.

### 3. Pytanie Wykonawcy

**W PF-U określono prowadzenie nowej instalacji centralnego ogrzewania w posadzce. Czy takie rozwiązanie jest wymagane?**

**Odpowiedź Zamawiającego:**

W pomieszczeniach z instalacją ogrzewania podłogowego instalacje należy prowadzić w posadzce, w pozostałych pomieszczeniach instalację należy prowadzić po wierzchu ścian natynkowo, piony obudowane płytami karton-gips.

### 4. Pytanie Wykonawcy

**Czy w związku z wymianą okien Zamawiający przewiduje wymianę parapetów wewnętrznych?**

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Parapety wewnętrzne należy wymienić na parapety z konglomeratu marmurowego.

**Zestaw pytań z dnia 26.01.2022 r.**

### 1. Pytanie Wykonawcy

**Niniejszym informujemy, że załącznik nr 9 wskazuje parametry na tylko jednego producenta – jest to niezgodne z Ustawą Zamówień Publicznych, która dopuszcza zastosowanie urządzeń o parametrach równoważnych. W związku z tym wnosimy o usunięcie powyższego załącznika ze specyfikacji warunków zamówienia i opisanie przedmiotu zamówienia tak, by można było zastosować pompy ciepła różnych producentów o podobnych parametrach.**

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający pozostawia załącznik nr 9 do SWZ bez zmian. Zamawiający jest w posiadaniu co najmniej kilku kart katalogowych pomp ciepła odpowiadających parametrom określonym w załączniku nr 9, tym samym zaprzecza jakoby parametry te spełniał tylko jeden producent pomp ciepła.

**B. Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania z ofertą:**

**1) Rozdział 14 pkt. 14.3. otrzymuje następujące brzmienie:**

**„Termin składania ofert: 14.02.2022 r. godz.10:00”**

**2) Rozdział 14 pkt. 14.4. otrzymuje następujące brzmienie:**

**„Termin otwarcia ofert: 14.02.2022 r. godz. 10:30”**

**3) Rozdział 15 pkt. 15.1. otrzymuje następujące brzmienie:**

**„Wykonawca jest związany ofertą do dnia 15.03.2022 r.”**

- C. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią do specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**

Zm. Wójta  
  
Marzena Patała  
Zastępca Wójta

