

Załącznik Nr 9 do SWZ
Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi

(Znak postępowania: ZP.271.8.2022)

1. Pompa ciepła

| Parametry | Wymagania |
|--|------------------|
| Typ pompy ciepła | Monoblok |
| Współczynnik COP (wg EN 14511) dla A7/W35 | Min 4,85 |
| Współczynnik SCOP dla klimatu umiarkowanego 35 °C | Min 4,40 |
| Pompa wyposażona w sprężarkę typu Scroll z dodatkowym wtryskiem pary (EVI) | Obligatoryjnie |
| Zakres temperatur zewnętrznych | -20 °C - +35 °C |
| Klasa energetyczna dla 35 °C (Klimat umiarkowany) | min. A+++ |
| Klasa energetyczna dla 55 °C (Klimat umiarkowany) | min. A++ |
| Maksymalna temperatura czynnika grzewczego | Min 62 °C |
| Maksymalny poziom mocy akustycznej wg EN12102 | 64 dB |
| Certyfikat HP Keymark | Obligatoryjnie |