

**GMINA BIAŁACZÓW**  
ul. Piotrkowska 12  
26-307 Białaczów  
NIP: 768-17-30-222

Białaczów, dnia 21.02.2022r.

**ZP.271.8.2022**

**- do Wykonawców -**

**dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:  
**„Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im.  
Św. Jana Pawła II w Skroninie”.**

- A.** Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm. ), **Zamawiający:** Gmina Białaczów, ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów, **przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

**Zestaw pytań z dnia 18.02.2022 r.:**

**1. Pytanie Wykonawcy**

**Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie sprężarki rotacyjnej do pomp ciepła?**

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga aby pompa ciepła była wyposażona w sprężarkę rotacyjną.

- B.** Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią do specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

**WÓJT**  
**Barbara Goworek**