

Projekt pn.: „Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Białaczów” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

GMINA BIAŁACZÓW

ul. Piotrkowska 12

26-307 Białaczów

Znak sprawy: 271.4.2022

Białaczów, dnia 24.02.2022 r.

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Białaczów”.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA I ODRZUCENIU OFERTY

Zamawiający: Gmina Białaczów, ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów, działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy Pzp zawiadamia o **unieważnieniu przedmiotowego postępowanie**, stosownie do treści art. 255 pkt 3) wspomnianej ustawy.

Uzasadnienie

Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt. 3) ustawy Pzp *Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.*

Uzasadnienie faktyczne

Zamawiający przed otwarciem ofert działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy pzp, zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia – 432 900, 00 zł brutto.

W postępowaniu wypłynęło trzy oferty opiewające na kwoty:

- 1) Eko-Serwis Technika Grzewcza Beata Forczmanowicz – 455 654,73 zł brutto.
- 2) FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. – 545 967,24 zł brutto,
- 3) Centrumgaz Sp. z o.o. – 420 000,00 zł brutto,

Oferta z najniższą ceną (Centrumgaz Sp. z o.o.) została przez Zamawiającego odrzucona z przyczyn określonych w dalszej części pisma. **Cena kolejnej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.**

Projekt pn.: „Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Białaczów” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak na wstępie.

Jednocześnie, Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych informuje, o **odrzuconiu oferty wykonawcy:**

CENTRUMGAZ SP. Z O.O.

96-300 ŻYRARDÓW

UL. 1 MAJA 88C

na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. c) i pkt 5) w zw. z art. 7 pkt 29) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. c) ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę, który **nie złożył w przewidzianym terminie (...) przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń.**

Z kolei zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) tej ustawy, Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Przez warunki zamówienia, zgodnie z art. 7 pkt 29) ustawy Pzp, należy rozumieć warunki, które dotyczą zamówienia lub postępowania o udzielenie zamówienia, wynikające w szczególności z opisu przedmiotu zamówienia, wymagań związanych z realizacją zamówienia, kryteriów oceny ofert, wymagań proceduralnych lub projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zgodnie z pkt. 4.8 lit a) SWZ, Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany był złożyć karty katalogowe oferowanych kotłów gazowych podpisane przez producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku polskim obejmująca informacje potwierdzające spełnienie przez te urządzenia parametrów zawartych w załączniku Nr 8 do SWZ – „Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi”, zgodnie z pkt. 1.

Wykonawca w formularzu ofertowym w pozycji „Producent i model kotła...” wpisał dla każdej pozycji kotła informację „BOSCH CONDENS”. Jednocześnie Wykonawca przedłożył karty katalogowe kotłów: CONDENS 5300i WM o mocy 24 kW oraz 9000i WM o mocy 29 kW.

Karty katalogowe złożone przez Wykonawcę nie wskazywały dla jakich parametrów pracy kotła oba kotły posiadają moc znamionową 24 i 29 kW. Wykonawca również

Projekt pn.: „Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Białaczów” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

przedłożył dokumenty „ETYKIETY ENERGETYCZNE” dla obu kotłów, w których to dokumentach widnieją moce kotłów, odpowiednio 24 i 29 kW. Zasada oznaczeń etykiet energetycznych jest taka, że wykazuje się w nich znamionową moc kotła dla parametrów pracy 80/60, ponieważ Zamawiający wymagał znamionowych mocy kotła przy parametrach 50/30 zasadnym było sądzić, że oba kotły dla wymaganych parametrów będą miały moc, odpowiednio 24 kW +/- 1 - 1,5 kW oraz 29 kW +/- 1 - 1,5 kW. Oba kotły spełniałyby warunek minimalnych mocy kotłów 24 i 30 kW.

Zamawiający wymagał minimum 18, 24 i 30 KW przy parametrach pracy kotła 50/30, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 z dnia 28.01.2022 r. Dodatkowo Zamawiający wymagał kotła min 30kW, a Wykonawca podał 29kW.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia dla jakich parametrów pracy kotła podaje moce 24kW i 29kW.

Co więcej, Wykonawca nie przedłożył karty katalogowej dla kotła o mocy minimalnej 18kW + 3kW (max. 21kW).

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia karty katalogowej dla kotła o mocy o minimalnej 18kW.

Dodatkowo, zgodnie z SWZ karty katalogowe kotłów gazowych powinny zostać podpisane **przez producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku polskim.**

Karty katalogowe kotłów gazowych zostały podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca nie przedstawił żadnych oświadczeń wskazujących czy jest on producentem, podmiotem uprawnionym do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku polskim.

Tym samym, Zamawiający nie był w stanie ocenić, czy dokumenty te zostały złożone w formie wymaganej w SWZ.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia czy jest producentem lub podmiotem uprawnionym do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku polskim, w zakresie oferowanych kotłów gazowych, a jeżeli nie jest takim podmiotem, do złożenia kart katalogowych oferowanych urządzeń, które zostaną podpisane przez producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku polskim.

Zgodnie z treścią wezwania Wykonawca zobowiązany był złożyć stosowne wyjaśnienia i dokumenty w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 14.02.2022 r. do godz. 10:00**

Projekt pn.: „*Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Białaczów*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Tymczasem odpowiedź Zamawiający otrzymał w dniu 14.02.2022 r. o godz. 12:07.

Złożenie dokumentów po terminie wyznaczonym w wezwaniu stanowi o bezskuteczności odpowiedzi Wykonawcy w zakresie objętym tym wezwaniem i już z tego względu oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. c) Pzp.

Niemniej, również oceniając dokumenty złożone przez Wykonawcę należy uznać, że nie potwierdzają one, aby oferowane urządzenia były zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego.

Zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami, Wykonawca poinformował, że "Parametry pracy kotłów zadane dla temperatury 50/30 i będą spełniały parametry zadane w ogłoszeniu zamawiającego". Przyjmując, że są to parametry kotłów 50/30 co nie jest zgodne z treścią przedstawionych etykiet energetycznych wskazujących moce kotłów przy parametrach 80/60. Przy parametrach 50/30 moce kotłów są wyższe, jednak zakładając, co oświadczył Wykonawca, że są to moce dla parametrów wymaganych przez Zamawiającego, dla wymaganego kotła o mocy 30 kW, oferent wskazuje moc kotła 29 kW, a więc nie spełniającego wymagań.

Dodatkowo, odnosząc się do wyjaśnień w zakresie braku karty katalogowej kotła 18 kW, Wykonawca wskazał, że karty tej nie przedłożył, gdyż zamontuje kocioł gazowy o mocy nominalnej 24 kW i elektronicznie ograniczy jego moc do wymaganych 18 kW. Zamawiający wskazuje, że moc znamionowa to wartość, przy której urządzenie pracuje prawidłowo i zgodnie z normami lub zaleceniami producenta. Wartość ta podawana jest na tabliczce znamionowej zamocowanej na obudowie urządzenia razem z innymi parametrami istotnymi dla pracy danego urządzenia. Zamawiający nie uznaje wyjaśnień jakoby elektroniczne zmniejszenie mocy palnika było równoznaczne z zaoferowaniem kotła o mocy znamionowej 18 kW.

Z powyższych względów postanowiono jak na wstępie.

Z up. Wójta

Marzena Paraja
Zastępca Wójta

.....
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)