



Urząd Gminy Białaczów

ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów

NIP: 7681227397

REGON: 000534760

GMINA BIAŁACZÓW

ul. Piotrkowska 12

26-307 Białaczów

NIP: 768-17-30-222

Białaczów, dnia 03.08.2022 r.

ZP.271.34.2022

do Wykonawców

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:
„Remont budynku gminy Białaczów w m. Sobień wraz z termomodernizacją i wymianą więźby dachowej”.

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), **Zamawiający:** Gmina Białaczów, ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów, **przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Zestaw pytań z dnia 31.07.2022 r. (data wpływu 01.08.2022 r.)

1. Pytanie Wykonawcy

Roboty w przedmiarach dublują się, prosimy o doprecyzowanie zakresu przetargu oraz zamieszczenie nowych przedmiarów robót.

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiar robót ma charakter pomocniczy.

Dokumentacje projektowe na oba zadania opracowywane były jako dwa osobne tematy w związku z tym część robót w dokumentacji dubluje się.

Zadanie nr 1 obejmuje następujący zakres robót:

- Zabezpieczenie przed uszkodzeniem urządzeń pompowni wody
- Odłączenie budynku od instalacji elektrycznej
- Demontaż instalacji elektrycznej
- Demontaż pokrycia dachowego wraz z obróbkami, rynnami i rurami spustowymi
- Demontaż więźby dachowej
- Demontaż stropów
- Demontaż ścian do poziomu nadproży okiennych
- Demontaż posadzki pod wykonanie ław fundamentowych
- Wykonanie wykopów pod ławy
- Wykonanie chudego betonu i ław fundamentowych

- Wykonanie ścian fundamentowych
- Wykonanie izolacji przeciw wilgociowych nowych ścian fundamentowych
- Wykonanie ściany wewnętrznej
- Wykonanie stropu wraz z wieńcami i nadprożami
- Wykonanie więźby dachowej
- Wymurowanie szczytów
- Wykonanie kominów
- Wykonanie pokrycia wraz z obróbkami, rynnami i rurami spustowymi
- Wykonanie czapek kominowych
- Wykonanie poszerzeń otworów okiennych i drzwiowych

Pozostałe roboty nie dublujące się należy wykonać w zakresie zadania nr 2.

2. Pytanie Wykonawcy

Czy materiały z rozbiórki typu drewno, blacha należy przekazać zamawiającemu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Blachę trapezową z pokrycia dachowego oraz drewno pochodzące z rozbiórki należy przekazać Zamawiającemu. Gruz należy zmielić w kruszarce i pozostawić na działce w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

3. Pytanie Wykonawcy

Czy należy doprowadzić do pomieszczenia pompowni osobne zasilanie od licznika?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie. Należy pozostawić istniejące przyłącze. Remontowany budynek posiada dwa istniejące przyłącza oddzielne dla pompowni i oddzielne dla budynku.

4. Pytanie Wykonawcy

Czy w kosztach budowy należy ująć demontaż i montaż istniejącego przyłącza elektrycznego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Wykonawca przy wycenie oferty powinien uwzględnić koszty demontażu i montażu istniejących przyłączy elektrycznych.

5. Pytanie Wykonawcy

Prosimy o podanie materiału z jakiego należy wykonać schody zewnętrzne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Schody zewnętrzne należy wykonać z kostki betonowej o gr 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, obramowane z obrzeży o wymiarach 8x30 cm.

Urząd Gminy Białaczów

tel/fax. 44 758-14-14; 44 758-14-60,

e-mail: ugbialaczow@wp.pl; bialaczow.biuletyn.net; www.bialaczow.pl

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Białaczów. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie bialaczow.biuletyn.net w zakładce ochrona danych osobowych

B. Jednocześnie Zamawiający dokonuje następujących zmian treści SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania z ofertą:

1) Rozdział 14 pkt. 14.3. otrzymuje następujące brzmienie:

„Termin składania ofert: 10.08.2022 r. godz.10:00”

2) Rozdział 14 pkt. 14.4. otrzymuje następujące brzmienie:


„Termin otwarcia ofert: 10.08.2022 r. godz. 10:30”

3) Rozdział 15 pkt. 15.1. otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca jest związany ofertą do dnia 08.09.2022 r.”

C. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią do specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

D. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.



WÓJT
Barbara Goworek

Urząd Gminy Białaczów

tel/fax. 44 758-14-14; 44 758-14-60,

e-mail: ugbialaczow@wp.pl; bialaczow.biuletyn.net; www.bialaczow.pl

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Białaczów. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych.
Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie bialaczow.biuletyn.net
w zakładce ochrona danvch osobowvch

