



DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW  
RZĄDOWEGO FUNDUSZU  
INWESTYCJI LOKALNYCH

**GMINA BIAŁACZÓW**  
ul. Piotrkowska 12  
26-307 Białaczów  
NIP: 768-17-30-222

Białaczów, dnia 02.08.2022 r.

**ZP.271.35.2022**

**do Wykonawców**

**dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:  
**„Przebudowa ul. Ogrodowej w Białaczowie oraz przyległych dróg wewnętrznych na odcinku 990 mb”.**

A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm. ), **Zamawiający:** Gmina Białaczów, ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów, **przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

**Zestaw pytań z dnia 31.07.2022 r. (data wpływu 01.08.2022 r.)**

### **1. Pytanie Wykonawcy**

**Prosimy o doprecyzowanie czy na części dróg należy zastosować kostkę gr 6 cm.**

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Na części dróg na których zaprojektowano przebudowę drogi na nawierzchnie z kostki betonowej należy zastosować kostkę o gr 8 cm. W załączeniu poprawiona dokumentacja projektowa oraz Przedmiar robót.

### **2. Pytanie Wykonawcy**

**Czy należy przewidzieć w ofercie koszt przełożenia trelinki dla uzyskania odpowiednich spadków.**

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak. W ofercie należy skalkulować koszt przełożenia trelinki dla uzyskania odpowiednich spadków. W kosztach robót budowlanych należy przewidzieć około 30 % przełożenia

trelinki lub zamiennie wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 25 cm + 15 cm piasku dla uzyskania odpowiednich spadków.

### Zestaw pytań z dnia 01.08.2022 r.

#### 1. Pytanie Wykonawcy

**W związku z planowanym udziałem w przetargu Przebudowa ul. Ogrodowej w Białaczowie oraz przyległych dróg wewnętrznych na odcinku 990 mb i aktualizacją dokumentacji prosimy o potwierdzenie, iż załączony przedmiar zawiera cały zakres prac do wykonania.**

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie prac wskazanym w dokumentacji projektowej oraz STWIORB.

**B. Jednocześnie Zamawiający dokonuje następujących zmian treści SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania z ofertą:**

**1) Rozdział 14 pkt. 14.3. otrzymuje następujące brzmienie:**

**„Termin składania ofert: 17.08.2022 r. godz.10:00”**

**2) Rozdział 14 pkt. 14.4. otrzymuje następujące brzmienie:**

**„Termin otwarcia ofert: 17.08.2022 r. godz. 10:30”**

**3) Rozdział 15 pkt. 15.1. otrzymuje następujące brzmienie:**

**„Wykonawca jest związany ofertą do dnia 15.09.2022 r.”**

**C. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią do specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**

**D. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.**

Z up. Wójta  
Marzena Patała  
Zastępca Wójta

---

Urząd Gminy Białaczów

tel/fax. 44 758-14-14; 44 758-14-60,

e-mail: [ugbialaczow@wp.pl](mailto:ugbialaczow@wp.pl); [bialaczow.biuletyn.net](http://bialaczow.biuletyn.net); [www.bialaczow.pl](http://www.bialaczow.pl)

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Białaczów. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie [bialaczow.biuletyn.net](http://bialaczow.biuletyn.net) w zakładce ochrona danych osobowych