

Projekt pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Białaczów” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

**GMINA BIAŁACZÓW**

ul. Piotrkowska 12

26-307 Białaczów

NZK sprawy: ZP 271.66.2022

Oznaczenie: 2022/S 250-730071

Białaczów, dnia 06.02.2023 r.

**- do wszystkich Wykonawców -**

**dotyczy:** przetargu nieograniczonego na realizację projektu pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Białaczów”.

- A. Działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”,  
**Zamawiający:** Gmina Białaczów, ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów, **przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

**Zestaw pytań z dnia 27.01.2023 r. (data wpływu 30.01.2023 r.)**

### **1. Pytanie Wykonawcy**

**Czy Zamawiający dopuści zastosowanie falowników jednofazowych o mocy 3kW dla instalacji o mocy 2,64, w przypadku kiedy na obiekcie znajduje się instalacja jednofazowa.**

### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuści zastosowanie falowników jednofazowych o mocy 3kW dla instalacji o mocy 2,64, w przypadku kiedy na obiekcie znajduje się instalacja jednofazowa.

### **2. Pytanie Wykonawcy**

**Czy Zamawiający dopuści zastosowanie falowników jednofazowych o mocy 3kW dla instalacji o mocy 3,08, w przypadku kiedy na obiekcie znajduje się instalacja jednofazowa.**

### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuści zastosowanie falowników jednofazowych o mocy 3kW dla instalacji o mocy 3,08, w przypadku kiedy na obiekcie znajduje się instalacja jednofazowa.

### **3. Pytanie Wykonawcy**


**Czy Zamawiający dopuści zastosowanie falowników jednofazowych o mocy 3,6kW dla instalacji o mocy 3,52, w przypadku kiedy na obiekcie znajduje się instalacja jednofazowa.**

Projekt pn.: „*Odnawialne źródła energii w Gminie Białaczów*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

## Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuści zastosowanie falowników jednofazowych o mocy min 3,5kW dla instalacji o mocy 3,52, w przypadku kiedy na obiekcie znajduje się instalacja jednofazowa.

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią do specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
- C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

  
Z up. Wójta  
Marzenna Pałala  
Zastępca Wójta  
.....  
(podpis kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)